



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 1 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.1 Directie	2
Jaarlijks actieplan 2017.2 Wetenschappelijke dienst voor het patrimonium	4
Jaarlijks actieplan 2017.3 Ondersteunende Diensten: Facility.....	5
Jaarlijks actieplan 2017.4 Ondersteunende Diensten: Security.....	6
Jaarlijks actieplan 2017.5 Ondersteunende Diensten: P&O	7
Jaarlijks actieplan 2017.6 Wetenschappelijk programma Publiek	8
Jaarlijks actieplan 2017.7 Natuurlijk Milieu	9
Jaarlijks actieplan 2017.8 Taxonomie en Fylogenie	10
Jaarlijks actieplan 2017.9 Aarde en geschiedenis van het leven.....	11

Goedkeuring :

Camille Pisani
Algemeen Directeur KBIN

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 2 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.1 Directie

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Servic e Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priori té / Priori teit
Opleiding Ergonomie Site Vautier	Opleiding organiseren in 2017, Interne opleiding klein auditorium 1.5h voor geïnteresseerden FR en NL	W. Swalus	IDPBW	01/10/17	01/02/2018	3
Intervisie met vertrouwenspersonen	Jaarlijkse intervisie 2015 ok 2016 bestelbon getekend	W. Swalus	IDPBW	01/12/17	01/12/2017	2
Intern noodplan, jaarlijkse evacuatie oefening voor site Vautier, Gulledele en Oostende	eerste gratis woensdag van september, jaarlijkse evacuatieoefening met publiek	W. Swalus	IDPBW	04/09/17	04/09/2017	1
Opleiding Ehbo	Opleiding organiseren in 2017.	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	01/02/2017	1
Evacuatie: EIP'ers en Ehbo'ers aanduiden op evacuatieplan, met foto;	Evacuatie: EIP'ers en Ehbo'ers aanduiden op evacuatieplan, met foto;	W. Swalus	IDPBW	31/12/17		2
Gangen Devestel en Klooster staat apparatuur en materiaal	Ten minste 1 kant van de gang moet vrij blijven voor evacuatie op de tast.	Gebruiker		01/09/17	01/10/2017	1
Brandlast in gangen kelderverdieping Devestel -2	Publicaties staan in de gang kelder. STTD op de hoogte met vraag voor gecompartmenteerde ruimte	Gebruiker		01/10/17	01/05/2017	1
PDA : l'ordre et la propreté sont à différents endroits un point faible, comme les câbles dangereusement pendus, les bords qui couvrent les plans de travail (parfois en plusieurs couches), des montagnes de papier, ...	Point d'attention crucial car l'actuel aménagement des bureaux provoque encore plus de stockage dans des espaces non adaptés tels que les couloirs d'évacuation ou à proximité des moyens d'extinction. PC all Vautier, sensibiliseren van personeelsleden door pcall, daarna controle. Systematische en participatieve aanpak nodig. Volgens 5s methodologie, opstellen van een politiek, digitalisatie en jobstudenten.	W. Swalus	IDPBW	31/09/2017	01/10/2017	1
Administratieve ondersteuning van de preventieadviseur is nodig. Op gebied van indienstellingsverslagen, VIK's, databases, ... is een ondersteuning	Software voor de preventieadviseur. Geïntegreerd systeem volgens KMSMS filosofie van het Kbin. 15000 euro eenmalig, 7000 euro recurrent	W. Swalus	IDPBW	31/06/2017		1



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 3 van 11

nodig						
Interne communicatie mbt Safety moet meer op mensenmaat	FAQ applicatie gebruiken voor interne communicatie, in afwachting van intranet	W. Swalus	IDPBW	31/06/2017	Enkel deel ergonomie voorbereid in Faq, toepassing werkt niet stabiel cfr externe audit	1

Goedkeuring :

Camille Pisani
Algemeen Directeur

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 4 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.2 Wetenschappelijke dienst voor het patrimonium

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
werken met formaldehyde met collectieve beschermingsmaatregel	trekkast werken met formaldehyde	RDG	RDG	31/12/17		1
Calamiteitenplan voor collectie	Eerste hulp bij collectie hulpverlening, Blauwe schild.	Collectiebeheerders W. Swalus	Collectie	01/12/17	01/10/2017	2
In gebruik nemen van X stralen toestellen collectiebeheer.	Indienststelling micro Tom voor collectiestukken, aanpassing vergunning, toolboxmeeting en opleiding van personeel	P. Semal W. Swalus	Collectie	01/12/17	01/02/2017	2
ventilatie bewaarplaatsen onvoldoende, staat af wegens te grote temperatuurschommelingen voor de collectie.	Rdg project studie ventilatie in de bewaarplaatsen kolom C	Y. Samyn G. Claes RDG	Collectie	31/12/17		2

Goedkeuring :

Patrick Semal
Wetenschappelijke Dienst Patrimonium

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 5 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.3 Ondersteunende Diensten: Facility

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
verslagen EDTC verdeling	Inscannen en sharen van verslagen EDTC opmaken van procedure	G. Claes	STTD	31/12/17		3
Brandleiding Devestel niv -2 beschadiging van isolatie met asbest, vrijkomen van asbest	Asbestverwijdering kelder De Vestel, voorzien 3 oktober 2016	RDG	RDG	01/03/17	01/03/17	1
Branddetectie: Sirenes Devestel stoppen na 30 seconden en hernemen dan 30 seconden en dit steeds opnieuw, dit zorgt voor verwarring. Centrale drukknop ter in werking stelling van de sirenes werkt niet. Algemene drukknop bedient enkel Devestel en schrijnwerkerij. Via dispatching is Janlet en Geologische diens in werking gesteld.	Sirenes dienen continue te werken. Correcte bediening maken voor de branddetectie.	G. Claes	STTD	31/12/17		1
Controle van de noodverlichting	Controle van de noodverlichting door gekwalificeerd personeel	G. Claes	STTD	31/12/17		1

Goedkeuring :

Patricia Supply
Directeur Ondersteunende Diensten

Gilbert Claes
Facility Manager

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 6 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.4 Ondersteunende Diensten: Security

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
suppoosten zijn vragende partij voor een opleiding evacuatie, de jaarlijkse evacuatieoefening is te weinig naar hun aanvoelen.	contacteren van brandweer, organiseren van een "Opleiding evacuatie" voor suppoosten	W. Swalus	IDPBW	01/09/17	01/11/2017	2
S : la communication avec les sous-traitants de la direction des bâtiments, plus particulièrement concernant les risques d'interférence, n'est actuellement pas réglée d'une façon formelle	Werken met derden, werkvergunning, op papier opmaken in analogie met de vuurvergunning. implementeren. en opleiding geven aan Process owners die verantwoordelijkheid dragen maar ook aan het onthaal personeel die de juiste personen moet contacteren en de info brochure moet overhandigen aan de werknemers van de derde. Exclusief aannemers van de Regie der gebouwen, enkel voor aannemers KBIN. Reglement zal wel worden overhandigd aan de regie der gebouwen om toegevoegd te worden aan de lastenboeken.	W. Swalus	IDPBW	01/07/17	01/07/2017	1

Goedkeuring :

Patricia Supply Directeur Ondersteunende Diensten	Kristel Claes Security Manager	Wouter Swalus Preventieadviseur
--	-----------------------------------	------------------------------------



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 7 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.5 Ondersteunende Diensten: P&O

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Onthaal van nieuwe medewerkers	Onthaaldag van nieuwe werknemers, drie keer per jaar	V. Ghene	P&O	REC	3 OK	2
Onthaal van jobstudenten	2015 OK2016 OK	W. Swalus	IDPBW	REC	2 OK	2
Conflicthantering door leidinggevend	Opleiding conflicthantering voor HL	W. Swalus	IDPBW	01/10/17	01/10/2017	2
Geen politiek 'Omgaan met koppels'	Opstellen van charter 'Hoe omgaan met koppels op de werkvloer'	A. Schoeters	P&O	01/12/17	Omgezet naar familiebanden op de werkvloer, nieuw arbeidsreglement	2

Goedkeuring :

Patricia Supply
Directeur Ondersteunende Diensten

Anouk Schoeters
P&O Manager

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 8 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.6 Wetenschappelijk programma Publiek

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité Prioriteit
Stemergonomie vervolg opleiding met praktische oefeningen	Opleiding organiseren in 2017	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	01/09/2017	2
Crisis communicatie: Communicatieplan	Sneller kunnen communiceren in geval van een calamiteit. Vorbereidende documenten opmaken om snel een persbericht te kunnen lanceren.	W. Swalus COMM	IDPBW	01/05/17	Wegens tijdsgebrek niet uitgevoerd. In jap2018 actualisatie van intern noodplan en communicatie middelen	2
Ateliers museologie worden gereorganiseerd	Aandacht voor safety bij het herinrichten van de ateliers, lassen, metaalbewerking, controle van machines	W. Swalus	IDPBW	01/05/17	Inventarisatie afgerond, indienststellingsverslagen dmv nieuwe software	2

Goedkeuring :

Pierre Coulon
Wetenschappelijk programma Publiek

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 9 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.7 Natuurlijk Milieu

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Rie's DO Natuur verfijnen, prioriteit duikers, wetgeving hyperbare omgevingsfactoren	Wetenschappelijk duiken	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Controle arbeidsinspectie, geen opmerkingen ivm manier van werken	2
Rie's DO Natuur verfijnen, Arbeidsposten Belgica	Blootstelling gevaren.	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Wegens tijdsgebrek niet toe gekomen	2
Verhuis van Guledelle naar site Vautier in najaar 2017	Aandacht voor Welzijn en veiligheidsaspecten bij verhuis	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Verhuis opgeschort tot 2018	1
Actieplan SURV	Interne SF Audit FEB 17, bowtie analyse	M. Van Cappellen	SURV	31/12/2017	01/08/2017	1

Goedkeuring :

Patrick Roose
Natuurlijk Milieu

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 10 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.8 Taxonomie en Fylogenie

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Rie missies DO tax en fylogenie	Fiche opstellen 'Veilig op missie het buitenland'. Doelgroep Wetenschappelijk personeel	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Gedeeltelijk opgesteld, opgenomen deel in nieuw reglement OK	2

Goedkeuring :

Thierry Backeljau
Taxonomie en Fylogenie

Wouter Swalus
Preventieadviseur



3320 JAARACTIEPLAN 2017 RESULTATEN

Rev 01

P 11 van 11

Jaarlijks actieplan 2017.9 Aarde en geschiedenis van het leven

Description du constat Omschrijving van de vaststelling	Actions à entreprendre Te nemen actie	Responsable Verantwoordelijke	Service Dienst	Fin prévue Streef datum	Fin réelle Einddatum	Priorité / Prioriteit
Opleiding chemische agentia	Bestelbon getekend Arista	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	01/02/2017	2
Opleiding Ioniserende straling	Bestelbon in opmaak Controlatom / Arista	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Bestelbon opgemaakt, wachten op Vincotte	2
Lassen van structuur plateosaurus	Veilig lassen in atelier plateosaurus	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	01/02/2017	1
Pneumatische installatie atelier plateosaurus niet conform	Technisch conform maken van pneumatische installatie	W. Swalus	IDPBW	31/12/17	Lage druk installatie, compressie vat moet controle krijgen	2

Goedkeuring :

Pascal Godefroit
Aarde en geschiedenis van het leven

Wouter Swalus
Preventieadviseur