

Plaats van monstername :

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29
1000 Brussel


Monstername op 16/04/13 om 13:10, door J. Vivegnis, en geregistreerd op 16/04/13 om 14:02

Water - Legionella			
Nummer	Localisatie monstername	Afname monster	Type monstername
102343	Museologie	douche	waterstroom na aanhoudend stromen, met flamberen : ttont een besmetting van de leidingen aan stroomopwaarts van het gebruikspunt.
102344	heren kleedkamers, 'gardiens de salle'	douche	waterstroom na aanhoudend stromen, met flamberen : ttont een besmetting van de leidingen aan stroomopwaarts van het gebruikspunt.
102345	dames kleedkamers, 'gardiens de salle'	douche	waterstroom na aanhoudend stromen, met flamberen : ttont een besmetting van de leidingen aan stroomopwaarts van het gebruikspunt.
102346	heren kleedkamers, refter geologie	douche	waterstroom na aanhoudend stromen, met flamberen : ttont een besmetting van de leidingen aan stroomopwaarts van het gebruikspunt.

Nummer	Temperatuur monster (in °C)	Type water	Beschrijving monster
102343	58,3	leidingwater	helder, reukloos water
102344	54,0	leidingwater	helder, reukloos water
102345	56,0	leidingwater	helder, reukloos water
102346	39,5	leidingwater	helder, reukloos water

Microbiologische parameters

Begindatum analyse : 17/04/13

Parameters (methoden)	Eenheden	Resultaten			
		102343	102344	102345	102346
 Legionella pneumophila NF T 90-431	kve/l grenswaarde serogroep	< 250 1 000	< 250 1 000	< 250 1 000	< 250 1 000

Opmerkingen en commentaren


Periodieke follow-up van de installatie handhaven zoals beschreven in het beheersplan.

De Directeur,
Ivan SUYS



De waarden gevolgd door een asterisk (*) duiden op een waarde die hoger ligt dan de aanbevolen waarde.

De waarden gevolgd door twee asterisken (**) vallen buiten de grenswaarden.

De parameters gevolgd door het symbool  zijn gedekt door de accreditatie.

De term kve betekent "kolonievormende eenheden" ; "ga" betekent "geschat aantal".

De waarden gevolgd door een hekje (#) duiden op de aanwezigheid van een interfererende flora die een onderschatting van het resultaat kan geven.

De waarden gevolgd door een (\$) duiden op een niet kwantificeerbare aanwezigheid van L. pneumophila.

De meetonzekerheden en de interpretatielimiten zijn beschikbaar op aanvraag.

De referenties van de interpretatiecriteria, gebruikt voor de interpretatie van de resultaten, zijn beschikbaar op www.brulabo.irisnet.be

De meting van de temperatuur wordt ter plaatse uitgevoerd, onmiddellijk na de monstername.

