



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 1 van 11

| | |
|---|----|
| Plan d'action annuel 2017.1 Direction | 2 |
| Plan d'action annuel 2017.2 Service Scientifique Patrimoine | 4 |
| Plan d'action annuel 2017.3 Services d'appui : Facility | 5 |
| Plan d'action annuel 2017.4 Services d'appui : Security | 6 |
| Plan d'action annuel 2017.5 Services d'appui : P&O..... | 7 |
| Plan d'action annuel 2017.6 Programme scientifique publics | 8 |
| Plan d'action annuel 2017.7 Milieus naturels | 9 |
| Plan d'action annuel 2017.8 Taxonomie et Phylogenie | 10 |
| Plan d'action annuel 2017.9 Terre et Histoire de la vie | 11 |

Approbation :

Camille Pisani
Directeur général IRSNB

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 2 van 11

Plan d'action annuel 2017.1 Direction

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Serv ce Diens t | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddat um | Priorit é / Priorit eit |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Formation Ergonomie Site Vautier | Organiser une formation en 2017. Formation interne petit auditoire d'1h30 pour les intéressés FR et NL | W. Swalus | SIPP T | 01/10/17 | | 3 |
| Intervision avec personnes de confiance | Intervision annuelle 2015 ok 2016 bon de commande signé | W. Swalus | SIPP T | 01/12/17 | REC | 2 |
| Plan d'urgence interne, exercice annuel d'évacuation pour les sites Vautier, Gulledele et Oostende | premier mercredi gratuit de septembre, exercice annuel d'évacuation avec public | W. Swalus | SIPP T | 04/09/17 | REC | 1 |
| Formation de secouriste | organiser formation en 2017 | W. Swalus | SIPP T | 31/12/17 | REC | 1 |
| Évacuation : indiquer les EPI et les secouristes sur le plan d'évacuation, avec photo | Évacuation : indiquer les EPI et les secouristes sur le plan d'évacuation, avec photo | W. Swalus | SIPP T | 31/12/17 | | 2 |
| Appareils et matériel dans les couloirs Devestel et Cloître | Au moins un côté du couloir doit rester libre pour une évacuation à tâtons | Utilisateur | | 01/09/17 | | 1 |
| Charge thermique dans les couloirs de la cave Devestel -2 | Des publications se trouvent dans le couloir de la cave. STTD sont au courant de la demande pour un espace compartimenté | Utilisateur | | 01/10/17 | | 1 |
| PDA : l'ordre et la propreté sont à différents endroits un point faible, comme les câbles dangereusement pendus, les bords qui couvrent les plans de travail (parfois en plusieurs couches), des montagnes de papier, .. | Point d'attention crucial car l'actuel aménagement des bureaux provoque encore plus de stockage dans des espaces non adaptés tels que les couloirs d'évacuation ou à proximité des moyens d'extinction. PC all Vautier, sensibilisation des membres par pcall, puis contrôle. Approche systématique et participative nécessaire. Suivre méthodologie 5s, mise en place d'une politique, digitalisation et jobistes. | W. Swalus | SIPP T | 31/09/20 17 | | 1 |
| Support administratif du conseiller en prévention nécessaire. Les rapports de mise en service, les bases de données nécessitent un support | Software pour le conseiller en prévention. Système d'intégré selon la philosophie SMSQE de l'IRSNB. 15000 euros une seule fois, 7000 euros récurrent | W. Swalus | SIPP T | 31/06/20 17 | | 1 |



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 3 van 11

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|----------------|--|---|
| Communication interne sur la Safety doit être plus accessible | Utiliser une application FAQ pour la communication interne, en attendant l'intranet. | W. Swalus | SIPP T | 31/06/20 17 | | 1 |
| ES : l'ordre et la propreté sont à différents endroits un point faible, comme les câbles dangereusement pendus, les bocaux qui couvrent les plans de travail (parfois en plusieurs couches), des montagnes de papier, ... | Attention lors du déménagement, pcall en cas d'incendie. Développer une méthodologie selon les principes 5s. Méthode participative avec le groupe de travail Safety, plan d'action, jobistes, digitalisation | ALL | DG DA SSP DO | 31/12/17 | | 1 |

Approbation :

Camille Pisani
Algemeen Directeur

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 4 van 11

Plan d'action annuel 2017. 2 Service Scientifique Patrimoine

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|--|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Travailler à la formaldéhyde et mesure de protection collective | travailler avec la formaldéhyde sous hotte | RDB | RDB | 31/12/17 | | 1 |
| Plan de calamités pour collections | Premier aide à la collection. Bouclier bleu. | Gestionnaires de collection W. Swalus | Collection | 01/12/17 | | 2 |
| Utiliser des appareils aux rayons X gestion des collections | Mise en fonction de micro Tom pouçr les pièces de collection, adaptation de la licence, toolboxmeeting et formation du personnel | P. Semal W. Swalus | Collection | 01/12/17 | | 2 |
| Ventilation des conservatoires inadéquate. Mise hors service en raison des trop grandes variations pour la collection. | Régie des bâtiment projet étude ventilation des conservatoires de la colonne C | Y. Samyn G. Claes | Collection | 31/12/17 | | 2 |

Approbation :

Patrick Semal
Service Scientifique Patrimoine

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 5 van 11

Plan d'action annuel 2017. 3. Services d'appui: Facility

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| rapports distribution SETC | Scanner et partager les rapports SETC Établissement de procédure | G. Claes | STTD | 31/12/17 | | 3 |
| canalisation d'incendie Devestel niv -2 détérioration de l'isolation en amiante. Dégagement d'amiante. | Enlèvement de l'amiante de la cave De Vestel, prévu le 3 octobre 2016 | RDB | RDG | 01/03/17 | | 1 |
| Détection d'incendie. Les sirènes De Vestel s'arrêtent après 30 secondes et reprennent pour 30 secondes. Cela se répète en continu, ce qui crée une confusion. Le bouton-poussoir central pour le déclenchement des sirènes ne fonctionne pas. Le bouton central ne sert que De Vestel et la menuiserie. Le Janlet et le Service Géologique sont remis en fonction par moyen du dispatching. | Les sirènes doivent fonctionner en continu. Faire une commande correcte pour la détection d'incendie. | G. Claes | STTD | 31/12/17 | | 1 |
| Contrôle de l'éclairage de secours | Contrôle de l'éclairage de secours par un personnel qualifié | G. Claes | STTD | 31/12/17 | | 1 |

Approbation :

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Patricia Supply Directeur Services d'appui | Gilbert Claes Facility Manager | Wouter Swalus Conseiller en prévention |
|---|-----------------------------------|---|



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 6 van 11

Plan d'action annuel 2017. 4 Services d'appui: Security

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|---|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Les gardiens de salle demandent une formation en évacuation ; ils ressentent qu'un exercice d'évacuation par an est insuffisant. | contacter des pompiers, organiser une « formation en évacuation » pour les gardiens | W. Swalus | SIPPT | 01/09/17 | | 2 |
| S : la communication avec les sous-traitants de la direction des bâtiments, plus particulièrement concernant les risques d'interférence, n'est actuellement pas réglée d'une façon formelle | Travailler avec des tiers, établir les permis de travail en analogie avec le permis d'incendie, implémentation, formation aux Process owners ayant une responsabilité, mais aussi au personnel d'accueil qui doit contacter les personnes appropriées et remettre la brochure info aux employés du tiers. Ceci exclut les entrepreneurs de la Régie des Bâtiments, c'est seulement pour les entrepreneurs de l'IRSNB. Le règlement sera pourtant remis à la Régie des Bâtiments afin de le joindre au cahier des charges.. | W. Swalus | SIPPT | 01/07/17 | | 1 |

Approbation :

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| Patricia Supply Directeur Services d'appui | Kristel Claes Security Manager | Wouter Swalus Conseiller en prévention |
|---|-----------------------------------|---|



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 7 van 11

Plan d'action annuel 2017. 5 Services d'appui: P&O

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Accueil des nouveaux employés | Jour d'accueil pour les nouveaux employés, trois fois par an | V. Ghenne | P&O | REC | | 2 |
| Accueil des jobistes | 2015 OK 2016 OK | W. Swalus | SIPPT | REC | | 2 |
| Gestion des conflits par le personnel dirigeant | Formation gestion de conflits pour la ligne hiérarchique | W. Swalus | SIPPT | 01/10/17 | | 2 |
| Pas de politique « Comment traiter les couples » | Rédaction de charte « Comment traiter les couples au lieu de travail ? » | A. Schoeters | P&O | 01/12/17 | | 2 |

Approbation :

Patricia Supply
Directeur Services d'appui

Anouk Schoeters
P&O Manager

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 8 van 11

Plan d'action annuel 2017. 6 Programme scientifique publics

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ergonomie vocale, suite de la formation avec des exercices pratiques | Organiser la formation en 2017 | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |
| Communication de crise : plan de communication | Savoir communiquer plus vite en cas de | W. Swalus COMM | SIPPT | 01/05/17 | | 2 |
| Les ateliers de la muséologie sont en réorganisation | Attention au safety pendant la réorganisation des ateliers, souder, travail des métaux, contrôle des machines | W. Swalus | SIPPT | 01/05/17 | | 2 |

Approbation :

Pierre Coulon
Programme scientifique publics

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 9 van 11

Plan d'action annuel 2017.7 Milieux naturels

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|---|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Affiner les IEF de la DO Nature, priorité aux plongeurs, législation sur les facteurs environnementaux hyperbares | Plonger scientifiquement | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |
| Affiner les IEF de la DO Nature, postes de travail Belgica | Exposition aux dangers | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |
| Déménagement de Gulledelle au site Vautier en automne 2017 | Attention pour le bien-être et les aspects sécuritaires lors du déménagement | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 1 |
| Plan d'action SURV | Audit Interne FEV 17 | M. Van Cappellen | SURV | 31/12/2017 | | 1 |

Approbation :

Patrick Roose
Natuurlijk Milieu

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 10 van 11

Plan d'action annuel 2017. 8 Taxonomie et Phylogénie

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| IEF missions DO Taxonomie et Phylogenie | Rédiger fiche « Missions à l'étranger en sécurité ». Groupe cible : personnel scientifique | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |

Approbation :

Thierry Backeljau
Taxonomie et Phylogenie

Wouter Swalus
Conseiller en prévention



3320 FICHE D'OBJECTIFS OHSAS

Rev 01

P 11 van 11

Plan d'action annuel 2017. 9 Terre et Histoire de la vie

| Description du constat Omschrijving van de vaststelling | Actions à entreprendre Te nemen actie | Responsable Verantwoordelijke | Service Dienst | Fin prévue Streef datum | Fin réelle Einddatum | Priorité / Prioriteit |
|--|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Formation agents chimiques | Bon de commandé signé Arista | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |
| Formation radiation ionisante | Bon de commande en voie de rédaction Controlatom / Arista | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 2 |
| Souder la structure du platéosaurus | Souder la structure du platéosaurus de façon sécurisée | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 1 |
| Installation pneumatique de l'atelier du platéosaurus non conforme | Mise en conformité technique de l'installation pneumatique | W. Swalus | SIPPT | 31/12/17 | | 1 |

Approbation :

Pascal Godefroit
Terre et Histoire de la vie

Wouter Swalus
Conseiller en prévention