

Verslag van de evacuatieoefening met museumbezoekers van woensdag 02/09/2015 Site Vautier

De gevolgde procedure

- Voorafgaand: richtlijnen 'wat te doen bij evacuatie' herhalen bij EIP, benadrukken begeleiden bezoekers museum; Controle fluo vestjes; Dienstnota KBIN;
- 9h10 Briefing van suppoosten 'Wat te doen bij evacuatie';
- 11h00 Openen van Rode sleutelkastjes en controle van nooddeuren, tonen van nooduitgangen aan suppoosten (geen nooduitgang expo mens door werfzone), Gissement deur 56, dinocafé; affiche oefening voor bezoekers aan de kassa's;
- 14h00 Briefen van observatoren (STTD, Schrijnwerkerij & student);
- 14h02 Contact 112, melding evacuatieoefening met publiek Vautierstraat 29 en Jennerstraat 13;
- 14h10 Dispatching Patricia Van Steyvoort W/T "Aandacht aandacht, Patricia voor iedereen, Attention attention, Patricia pour tous, Code Rood evacuatie, code rouge evacuation";
- 14h11 Kassa omroepsysteem boodschap 5, evacuatie van het museum;
- 14h14 Inschakelen van de sirenes dmv Centrale drukknop. **Centrale drukknop bediening sirenes werkt niet**, na 2x herwapenen nog steeds niet, daarna verder procedure via aparte drukknoppen en drukknop/sleutel Athena;
- 14h18 Eerste personeelsleden en bezoekers komen aan op verzamelplaats;
- 14h26 Afschakelen van de sirenes, reset van centrale (belangrijk voor magneetcontacten nooddeuren);
- 14h26 Aankondiging W/T einde van de oefening + melding maken aan EIP;
- 14h39 sluiten van toegangscontrole;
- 14h45 Debriefing met EIP en observatoren in klein auditorium; 03/09 suppoosten debriefing;
- 15h00 Sluiten van Rode Kastjes;
- 15h05 Contact 112, melding einde van oefening;

Opmerkingen en actieplan (doel/actiegroep staat in geel)

- **STTD Nooduitgangen:** hek zijkant passerelle was in nachtslot. Rood sleutelkastje of technische maatregel dat nachtschoot onmogelijk is.
- **STTD Nooduitgangen:** Geen opmerkingen over de vrijgave van de toegangscontrole. Probleempunten zijn weggewerkt.
- **STTD Nooduitgangen:** Janlet kan Park, nooduitgangen voor publiek die tegen de evacuatierichting in draaien zijn een grote hindernis. Er wordt veel tijd verloren. Sleutel in rood kastje moet vermeden worden in publieke zalen, mechanisme met antipaniek bar moet worden geïnstalleerd op de deuren.

- **STTD** Nooduitgangen Onderhouden en reinigen van nooduitgangen 'in put'. Uitgliden van bezoekers en personeelsleden wegens mosvorming.
- **EIP** Evacuatie Laatste persoon & EIP (14e Devestel) heeft 7 minuten na de start van de sirene het gebouw verlaten.
- **EIP** Evacuatie bezoekers blijven op Vautierstraat 'hangen' en gaan niet mee tot aan de verzamelplaats;
- **Suppoosten** Evacuatie Communicatie met bezoekers verloopt niet vlot wegens taal problemen. Te bekijken: voorstel om geplastificeerde instructies te tonen aan bezoekers.
- **STTD** Branddetectie: Sirenes Devestel stoppen na 30 seconden en hernemen dan 30 seconden en dit steeds opnieuw, dit zorgt voor verwarring. Sirenes dienen continue te werken.
- **STTD** Branddetectie Centrale drukknop ter in werking stelling van de sirenes werkt niet.
- **STTD** Branddetectie: Sirenes zijn niet of zeer weinig hoorbaar plaatsen Devestel, bureau secretariaat geologie niv +1, Cerazaal, superateliers Janlet en in zaal 250j natuurwetenschappen.
- **STTD** Public Address Boodschap 5 is beter te begrijpen dan bij de test van vorig jaar (een optimalisatie door STTD) maar heeft niet voldoende volume. Publiek heeft geen aandacht voor de boodschap of is er zich niet bewust van. Een preformant PA systeem (RDG) is noodzakelijk.
- **STTD** Automatische compartimenteringdeuren die niet werken: forum - tijdelijke expo, in de communicatie toren compartiment links lift niveau -2 en centrale inkom.
- **Preventieadviseur** Compartimentering Branddeuren in rode, blauwe en centrale trappen sas Devestel blijven open staan door touw of door spie. Personeelsleden zetten deuren open voor verse lucht. Signalisatie op branddeuren, dienstnota opstellen (benadrukken gevaar vb brand in kelder).
- **Preventieadviseur** Verzamelplaats overwegen aankoop megafoon, plaatsen aan verzamelplaats in mess.

Optie voor volgende evacuatieoefening: personeelslijst automatisch afdrukken via primetime, complete simulatieoefening met detectie, gesimuleerde bluspoging en evacuatie. Er is vraag naar een onaangekondigde oefening.

Mijn dank gaat uit naar iedereen die geholpen heeft bij de oefening, de vrijwilligers van de Eerste Interventie Ploeg, de Technische Dienst, Observatoren, Onthaalploeg, conciërges, de personeelsleden van het KBIN en de bezoekers van het museum.

Met vriendelijke groeten,

Wouter Swalus, preventieadviseur

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

wouter.swalus@natuurwetenschappen.be 02/6274561