

J. BOUCKAERT.

N° 148 (VII b).

PUITS

exécuté à Bracht,
chez Mme Vve Kaut,
dans une prairie,
par la firme Karthausen,
Repérage topographique
par L. PYNNAERT.

Travaux commencés et terminés en août 1959.
Mode de pompage : automatique (Alécoutienne).

Niveau de l'eau, au repos : 7 m.

Avec débit de 20.000 litres à l'heure.


Profondeur probable du niveau aquifère utilisé : 14 m.

Profondeur totale : 14 m.

X 276 616

Y 100690

bon



PL. BURG-REULAND 190° A N° 148 (VII b)

N° d'ordre.	NATURE DES TERRAINS.	Profondeur m.
1	Argile d'altération jaune avec débris de schiste.....	0
2	Schiste très altéré, gris, avec quartz.....	12.00
		14.00